

**Transelectrica®**

Societate Administrată în Sistem Dualist

me Gherasimescu

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
CNTEE Transelectrica SA - Punct de lucru: Strada Oituz, nr. 41, Bacău, C.P.  
600266, Număr de înregistrare Oficial Registrului Comerțului J40/8060/2000,  
Cod Unic de înregistrare 13328043, Telefon +4023 420 71 20, Fax +4023 451 74 56  
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 lei

C.N. "TRANSELECTRICA" S.A.  
UTT-BACAU, STR. OITUZ NR 41  
INTRARE NR R 115  
IESIRE 20 22 LUNA 01 ZIUA 18

**Către:**

SC ARHIPROIECT SRL, Bacău

Fax 0755611699

E-mail arhiproiect 2003@yahoo.co.uk

**Referință :** Plan Urbanistic General, comuna Ardeoani, județul Bacău

Ca urmare solicitării Dvs. înregistrată la CNTEE Transelectrica SA – UTT Bacău cu numărul 115/05.01.2022, de a aviza documentația "Plan Urbanistic General", comuna Ardeoani, județul Bacău, vă comunicăm următoarele:

1. În conformitate cu legislația și procedurile interne în vigoare, CNTEE Transelectrica SA UTT Bacău emite:
  - avize de amplasament pentru obiectivele specificate în *Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea*, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 25/2016, Capitolul II, art.4 – „Solicitanții se adresează operatorului de rețea când se află în situația de a executa lucrări de construcții sau lucrări de modificare care, conform prevederilor legale în vigoare, sunt permise numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare”;
  - adrese / răspunsuri / informări privind faptul că nu este necesară emiterea avizului de amplasament;
  - avize CTA pentru proiecte/ documentații vizând lucrări de investiții și de mentenanță aferente RET (rețeaua electrică de transport) și/ sau lucrări de reglementare condiții de coexistență dintre RET și diverse obiective;
  - conform celor de mai sus, documentația *Plan Urbanistic General* nu se încadrează în lista lucrărilor pentru care CNTEE Transelectrica SA emite/ eliberează aviz.
2. Limita administrativă a comunei Ardeoani este traversată de LEA 220kV Gutinaș - Dumbrava, porțiunea 139 – 149, având următoarele coordonate stereo 70 :

|                     |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| 139/Ssy+12 220110   | 559520,161 | 626050,182 |
| 140N/lcny+12 400136 | 559995,21  | 625995,528 |
| 141/lcny+6 220132   | 560233,318 | 626023,996 |
| 142/Sny 220109      | 560499,004 | 625839,272 |
| 143/Sny 220108      | 560745,398 | 625667,638 |
| 144/Sny 220108      | 560994,583 | 625494,106 |
| 145/Sny 220108      | 561272,573 | 625300,515 |
| 146/Sny 220108      | 561552,836 | 625105,319 |
| 147/Sny 220108      | 561816,144 | 624922,065 |
| 148/Sny 220108      | 562078,886 | 624739,096 |
| 149/Sny 220108      | 562357,362 | 624545,019 |
3. În prezent, regimul juridic al capacităților energetice (LEA de 400kV, 220kV și stații electrice de 400/220/110kV) este stabilit prin Legea nr. 123/ 2012 - Legea energiei electrice și gazelor naturale, art.15, care instituie zonele de protecție și de siguranță, astfel:

"(1) Pentru protecția și funcționarea normală a capacităților energetice și a anexelor acestora, precum și pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului se instituie zone de protecție și de siguranță.

- (2) Zonele de protecție și de siguranță se determină pentru fiecare capacitate, în conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competentă.
- (3) Asupra terenurilor aflate în proprietatea terților, cuprinse în zonele de protecție și de siguranță, se stabilește drept de servitute legală.”.
4. Legea nr. 123/ 2012 - Legea energiei electrice și gazelor naturale, art.42, pentru protecția instalațiilor de transport se interzice persoanelor fizice sau juridice :
- să efectueze construcții de orice fel în zona de siguranță a rețelelor electrice de transport, fără avizul de amplasament al operatorului de transport și de sistem și/sau fără respectarea condiționărilor/limitărilor prevăzute în acesta;
  - să efectueze săpături de orice fel sau să înființeze plantații sau vegetație forestieră, în zona de siguranță a rețelelor electrice de transport, fără acordul operatorului de transport și de sistem;
  - să depoziteze materiale pe culoarele de trecere și în zonele de protecție și de siguranță a instalațiilor, fără acordul operatorului de transport și de sistem;
  - să arunce obiecte de orice fel pe rețelele electrice de transport sau să intervină în orice alt mod asupra acestora;
  - să deterioreze construcțiile, îngrădirile sau inscripțiile de identificare și de avertizare aferente instalațiilor de transport;
  - să limiteze sau să îngreuească, prin execuția de împrejmuire, prin construcții ori prin orice alt mod, accesul la instalații al operatorului de transport și de sistem”.
5. Conform planurilor de reglementări urbanistice ale comunei Ardeoani, din județul Bacău, LEA 220kV Gutinaș - Dumbrava este subtraversată de DN2G în deschiderea stălpilor 140N/lcny+12 400136 + 141/lcny+6 220132, zona care se află în intravilanul existent/propus al comunei Ardeoani și care este dimensionată corespunzător pentru zone cu circulație frecventă/zone construibile (tabel 11 din Ord. ANRE 239/2019);


În concluzie, operatorul de transport și sistem “Transelectrica” este de acord cu aprobarea planului de urbanism general al comunei Ardeoani în forma propusă, referitor la zona construibilă cuprinsă în culoarul LEA 220 kV Gutinas - Dumbrava aflată în deschiderea stălpilor nr.140-141, la o distanță de 27,5m stânga – dreapta față de axul LEA, fără a fi necesare lucrări la LEA 220kV.

**Compania Națională de Transport al Energiei Electrice**  
**“Transelectrica ” SA**  
**reprezentată statutar prin**

Gabriel ANDRONACHE  
**Președinte al Directoratului**  
prin

Marius Petru DANCIU  
**Manager UTT Bacău**

Cf. Procură nr. 1529/12.01.2022



UMA – DTEETN  
Șef Serviciu Tehnic Bacău  
Gabriel PĂDURĂRU

Florin Cristian TATARU  
**Membru al Directoratului**  
prin

Cristian CHIRIAC  
**Manager Operațiuni UTT Bacău**  
Cf. Procură nr. 1740/12.01.2022

Intocmit  
Irina IACOBET