

Delgaz Grid SA, B-dul Pandurilor 42, 540554 Târgu Mureș

Către,
COMUNA ARDEOANI
JUD BACAU

Iași

AVIZ CTE NR. 574 / 03.07.2026

Comisia tehnico-economică (CTE) Delgaz Grid SA – Electricitate, în ședința din 03.07.2026, a analizat documentația:

Denumirea documentației: Plan urbanistic general al comunei Ardeoani, jud Bacău, beneficiar COMUNA ARDEOANI

Indicativul documentației: 1006221849 / 2026

Faza de proiectare: PUG

Elaborator: S C ARHIPROIECT S.R.L.

În urma analizării documentației, comisia tehnico-economică Delgaz Grid SA – Electricitate:

Delgaz Grid SA

**Departament Management
Investițiilor Electricitate**
str. Sf. Petru Movila nr. 38
cod 700014, Iasi
www.delgaz-grid.ro

Camelia Petrescu
T +40-731570736
F +40-232-405998
camelia.petrescu@delgaz-
grid.ro

DEGR – DMIE - SRRE

AVIZEAZĂ documentația prezentată

Precizări și observații:

1. Menționăm că prezentul aviz nu ține loc de aviz de amplasament și nici de aviz de racordare.

2. Modificarea regimului terenului, ca teren intravilan, unde se pot construi locuințe, obiective social-edilitare și economice, conduce la modificarea tipului de zonă, din punct de vedere al condițiilor de dimensionare a instalațiilor de distribuție a energiei electrice, aceste zone devenind zone cu circulație frecventă unde sunt necesare măsuri de protecție și siguranță mărite față de zonele cu circulație redusă din extravilan.

3. Aducerea instalațiilor electrice de distribuție din zonele care devin cu circulație frecventă, în conformitate cu reglementările în vigoare, este necesar a se realiza înaintea eliberării certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire pentru imobilele care urmează a se construi.

4. Costurile necesare vor fi evaluate într-un studiu de coexistență, suportate de către beneficiar (studiu de coexistență întocmit de către un proiectant de specialitate autorizat și atestat, la comanda beneficiarului și care va fi avizat de către SC DELGAZ GRID S.A.).

Președintele Consiliului de
Administrație
Volker Raffel

Directori Generali

Cristian Secoșan (Director
General)
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Anca Liana Eviu (Adj.)
Cristian Ifrim (Adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J2000000326265

Banca BRD Târgu Mureș
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris și Vărsat:
773.257.777,5 RON

5. De consecințele nerespectării condițiilor menționate, beneficiarul rămâne direct răspunzător iar, SC DELGAZ GRID S.A. nu va elibera avize de amplasament favorabile pentru construcția de imobile din zonă.

6. Mentionam faptul că, în zona studiată sunt amplasate următoarele capacități energetice aflate în gestiunea DELGAZ GRID S.A.:

- **LEA 110kV DUBLU CIRCUIT MOINEȘTI- TARATA GARLENI:** În zona există Linie Electrică Aeriană de Înaltă Tensiune (LEA I.T.), se impune respectarea prevederilor din Anexa Ordin ANRE_239_2019 - Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice. Distanța minimă pe verticală, dintre conductorul inferior al LEA IT la săgeata maximă și sol, trebuie să fie de 7 m.
- Stâlpii 60, 61, 62 63 ai LEA 110kV DUBLU CIRCUIT MOINEȘTI- TARATA GARLENI sunt cu legături simple de susținere și întindere și va fi necesară înlocuirea legăturilor simple cu legături duble și verificare/îmbunătățire priză de pământ.
- **LEA 20kV TARATA – BERESTI TAZLAU:** În zona există Linie Electrică Aeriană de Medie Tensiune (LEA M.T.), se impune respectarea prevederilor din Anexa Ordin ANRE_239_2019 - Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice. Distanța minimă pe verticală, dintre conductorul inferior al LEA MT la săgeată maximă și sol, trebuie să fie de 7 m.
- Stâlpii 37, 38, 231,232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 264, 265, 266, 267 ai LEA 20kV TARATA BERESTI TAZLAU sunt cu legături simple susținere și vor fi prevăzuți cu legături duble susținere. Realizare priză de pământ.
- Stâlpii 2 și 3 ai LEA 20kV RACORD PTA 6 ARDEOANI sunt cu legături simple întindere și susținere și vor fi prevăzuți cu legături duble. Realizare priză de pământ.
- Stâlpii 2,3,4,5,6 și 7 ai LEA 20kV RACORD PTA 6 LEONTINEȘTI sunt cu legături simple întindere și susținere și vor fi prevăzuți cu legături duble. Realizare priză de pământ.

Potrivit prevederilor art. 49 din cadrul TITLUL I al Legii nr. 123/2012, a energiei electrice și a gazelor naturale, cu completările și modificările ulterioare, **se interzice persoanelor fizice și juridice:**

- a) să efectueze construcții de orice fel în zona de siguranță a instalațiilor electrice de distribuție, fără avizul de amplasament al operatorului de distribuție;
- b) să efectueze săpături de orice fel sau să înființeze plantații în zona de siguranță a instalațiilor electrice de distribuție, fără acordul operatorului de distribuție;
- c) să depoziteze materiale pe culoarul de trecere și în zonele de protecție și de siguranță ale instalațiilor, fără acordul operatorului de distribuție;
- d) să arunce obiecte de orice fel pe rețelele electrice de distribuție sau să intervină în oricare alt mod asupra acestora;
- e) să deterioreze construcțiile, îngrădirile sau inscripțiile de identificare și avertizare aferente instalațiilor electrice de distribuție;
- f) să limiteze sau să îngreuească prin execuția de imprejmuire, prin construcții sau prin orice alt mod accesul la instalații al operatorului de distribuție. Pentru retehnologizarea și mentenanța liniilor electrice aeriene este necesară ocuparea temporară pe perioada retehnologizării sau mentenanței liniei a suprafețelor de teren aferente culoarului de lucru, platformelor de lucru și eventual a drumurilor de acces.

Vă aducem la cunoștință că, construirea unor imobile, depozitarea și manipularea unor materiale în vecinătatea instalațiilor electrice, cresc riscul producerii accidentelor prin electrocutare, incendii sau distrugeri cauzate de ruperea stâlpilor sau a conductoarelor.

Ovidiu Mihai STRUGARU
Vicepreședinte CTE

Ovidiu Mihai
Strugaru



Digitally signed
by Ovidiu Mihai
Strugaru

Camelia PETRESCU
Secretar CTE

Elena-Camelia
Petrescu



Digitally signed by
Elena-Camelia
Petrescu

Data emitere aviz: 08.07.2025

DEGR E P 21-F4, rev.0