




Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA – Sucursala Teritorială de Transport Bacău
Sediu social: Municipiul Bacău, Str. Oituz nr. 41, Județul Bacău,
Număr de înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/678/2023,
Cod Unic de înregistrare 48047580,
Telefon: +4023 420 71 20, Fax: +4023 451 74 56

Către:

SC ARHIPROIECT SRL

Str. Martir Horia 15A, Municipiul Bacău, jud. Bacău

fax 0755611699

Referință : Plan Urbanistic General al comunei Podu Turcului , județul Bacău

Urmare solicitării Dvs. cu număr CNTEE Transelectrica SA – STT Bacău 7533/14.06.2024, cu privire la documentația "Plan Urbanistic General " al comunei Podu Turcului , județul Bacău, vă comunicăm următoarele:

1. În conformitate cu legislația și procedurile interne în vigoare, CNTEE Transelectrica SA emite:
 - avize de amplasament pentru obiectivele specificate în *Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea*, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 25/2016, Capitolul II, art.4 – „Solicitanții se adresează operatorului de rețea când se află în situația de a executa lucrări de construcții sau lucrări de modificare care, conform prevederilor legale în vigoare, sunt permise numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare”;
 - adrese / răspunsuri / informări privind faptul că nu este necesară emiterea avizului de amplasament;
 - avize CTA pentru proiecte/ documentații vizând lucrări de investiții și de mentenanță aferente RET (rețeaua electrică de transport) și/ sau lucrări de reglementare condiții de coexistență dintre RET și diverse obiective;
 - conform celor de mai sus, documentația *Plan Urbanistic General* nu se încadrează în lista lucrărilor pentru care CNTEE Transelectrica SA emite/ eliberează aviz.
2. Limita administrativă a comunei Podu Turcului , județul Bacău , este traversată de LEA 220kV Gutinaș (jud.Bacău) – FAI(jud.Iasi) circuit comun cu LEA 220kV Gutinaș - Munteni (jud.Vaslui) , porțiunea delimitată de stâlpii 146/Sn 220252 si 158/Sn 220252 ; planurile de încadrare în zonă planșa 1 și reglementări urbanistice sat Podu Turcului planșa 3.1 și sat Sârbi planșa 3.4 , includ amplasamentu existent al LEA 220kV ;
3. Regimul juridic al capacităților energetice (LEA de 400kV, 220kV și stații electrice de 400/220/110kV) este stabilit prin *Legea nr. 123/ 2012 - Legea energiei electrice și gazelor naturale, art.15*, care instituie **zonele de protecție și de siguranță, astfel:**
 - ”(1) Pentru protecția și funcționarea normală a capacităților energetice și a anexelor acestora, precum și pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului se instituie zone de protecție și de siguranță.
 - (2) Zonele de protecție și de siguranță se determină pentru fiecare capacitate, în conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competentă.
 - (3) Asupra terenurilor aflate în proprietatea terților, cuprinse în zonele de protecție și de siguranță, se stabilește drept de servitute legală.”
4. Liniile electrice aeriene de 220kV au fost construite în perioada 1979 – 1980 iar traseul LEA a fost stabilit în exteriorul tuturor localităților adiacente traseului , zone cu circulație redusă (activități agricole , sezoniere) situate în afara localităților.

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 239 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, zonele situate în interiorul perimetrului construiilor a localităților sunt declarate ca fiind zone cu circulație frecventă, pentru care trebuie îndeplinite măsuri de siguranță și protecție la LEA 400kV (tabel 11 din Ord. ANRE 239/2019) .

Zona de siguranță corespunzătoare LEA 220 kV Gutinaș - FAI circuit comun cu LEA 220kV Gutinaș - Munteni este de 55 m, respectiv 27,5 față de axul LEA, în care se instituie restricții și interdicții privind accesul persoanelor și regimul construcțiilor, în scopul asigurării funcționării normale și pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului;

5. Conform planșelor de reglementări urbanistice ale comunei Podu Turcului satele Podu Turcului și Sârbi , din județul Bacău, liniile electrice pentru transportul energiei electrice la 220kV traversează zonele din extravilanul comunei , considerate ca fiind zone cu circulație redusă;
6. Având în vedere cele menționate anterior , operatorul de transport și sistem CNTEE Transelectrica SA este de acord cu avizarea și aprobarea Planului de Urbanism General al comunei Podu Turcului , în forma propusă , cu recomandarea de a completa și memoriul general cu instalațiile operatorului de transport și sistem CNTEE Transelectrica SA – STT Bacău , existente în UAT Podu Turcului și menționate la punctele anterioare.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" - S.A
reprezentată statutar prin

Ștefăniță MUNTEANU

Președinte al Directoratului

prin

Marius Petru DANCIU

cf. Procură nr. 25831/24.05.2024



Florin - Cristian TĂTARU

Membru al Directoratului

prin

Cristian CHIRIAC

cf. Procură nr. 25744/24.05.2024

Semnătura conjunctă în aplicarea art. 26 din Actul constitutiv

Verificat,

Gabriel PĂDURARU

Șef Serviciu Tehnic

Intocmit,

Irina IACOBET

ing.pr.specialist