



Delgaz Grid SA, Bd.Pandurilor 42, et.4, 540554 Târgu Mureș

Catre,
Comuna Podu Turcului,
Str. T. Vladimirescu, nr. 250, jud. Bacau
Tel: 0755 611 698
E-mail:primaria@poduturcului.ro; arhiproiectbacau@yahoo.com

Delgaz Grid SA

**Departament
Managementul Investițiilor
Electricitate**
str. Sf.Petru Movilă nr. 38
cod 700014, Iași
www.delgaz-grid.ro

Elena Ciobanu
F +40-232-405998
elena.ciobanu@delgaz-
grid.ro

Iasi

AVIZ NR. 770 / 18.06.2026

DEGR - DMIE - SRRE

Comisia de avizare (CA) Delgaz Grid SA - Electricitate, in sedinta de avizare din **18.06.2026**, a analizat documentatia:

Denumirea proiectului: Plan Urbanistic General (P.U.G) al Comunei Podu Turcului, judetul Bacau

Indicativul proiectului: 15/ 2023

Nr. cerere DEGR: 1006220830/ 2026

Faza de proiectare: PUG

Elaborator: ARHIPROIECT SRL Bacau

In urma analizarii documentatiei, comisia de avizare (CA) Delgaz Grid SA - Electricitate:

AVIZEAZA FAVORABIL
documentatia prezentata

Precizări și observații:

1. Menționăm că prezentul aviz nu ține loc de aviz de amplasament și nici de aviz de racordare.

2. Modificarea regimului terenului, ca teren intravilan, unde se pot construi locuințe, obiective social-edilitare si economice, conduce la modificarea tipului de zonă, din punct de vedere al condițiilor de dimensionare a instalațiilor de distribuție a energiei electrice, aceste zone devenind zone cu circulație frecventă unde sunt necesare măsuri de protecție și siguranță mărite față de zonele cu circulație redusă din extravilan.

3. Aducerea instalațiilor electrice de distribuție din zonele care devin cu circulație frecventă, în conformitate cu reglementările în vigoare, este necesar a se realiza înaintea eliberării certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire pentru imobilele care urmează a se construi.

Președintele Consiliului de
Administrație
Volker Raffel

Directori Generali

Cristian Secoșan (Director
General)
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Anca Liana Evoie (Adj.)
Cristian Nicolae Ifrim (Adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J2000000326265

Banca BRD Târgu Mureș
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700

Capital social subscris și vărsat
778.208.685 lei

4. Costurile necesare vor fi evaluate într-un studiu de coexistență, suportate de către beneficiar (studiu de coexistență întocmit de către un proiectant de specialitate autorizat și atestat, la comanda beneficiarului și care va fi avizat de către SC DELGAZ GRID SA).

5. De consecințele nerespectării condițiilor menționate, beneficiarul rămâne direct răspunzător, iar SC DELGAZ GRID SA nu va elibera avize de amplasament favorabile pentru construcția de imobile în zonă.

6. Menționăm faptul că, în zona studiată, sunt amplasate următoarele capacități energetice aflate în gestiunea DELGAZ GRID SA:

- In zona exista Linie Electrica Aeriana de Medie Tensiune (LEA 20 kV GLAVANESTI-PODU TURCULUI, LEA 20 kV GLAVANESTI-SISCANI, derivatia SARBI si PTA 13 PODU TURCULUI STATIE DE EPURARE, LEA 20 kV GLAVANESTI- FELDIOARA derivatia FICHITESTI), unde se impune respectarea prevederilor din Anexa_Ordin_ANRE_239_2019 - Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice. Pentru cresterea gradului de siguranta si protectie se impune dublarea legaturilor simple de sustinere a conductoarelor si montarea de PP.

Potrivit prevederilor art. 49 din cadrul TITLUL I al Legii nr. 123/2012, a energiei electrice și a gazelor naturale, cu completările și modificările ulterioare, **se interzice persoanelor fizice și juridice:**

- a) să efectueze construcții de orice fel în zona de siguranță a instalațiilor electrice de distribuție, fără avizul de amplasament al operatorului de distribuție;
- b) să efectueze săpături de orice fel sau să înființeze plantații în zona de siguranță a instalațiilor electrice de distribuție, fără acordul operatorului de distribuție;
- c) să depoziteze materiale pe culoarul de trecere și în zonele de protecție și de siguranță ale instalațiilor, fără acordul operatorului de distribuție;
- d) să arunce obiecte de orice fel pe rețelele electrice de distribuție sau să intervină în oricare alt mod asupra acestora;
- e) să deterioreze construcțiile, îngrădirile sau inscripțiile de identificare și avertizare aferente instalațiilor electrice de distribuție;
- f) să limiteze sau să îngreuească prin execuția de împrejmuire, prin construcții sau prin orice alt mod, accesul la instalații al operatorului de distribuție. Pentru retehnologizarea și mentenanța liniilor electrice aeriene, este necesară ocuparea temporară, pe perioada retehnologizării sau



mentenanței liniei, a suprafețelor de teren aferente culoarului de lucru, platformelor de lucru și eventual a drumurilor de acces.

Vă aducem la cunoștință că activitățile de construire a unor imobile, depozitare și manipulare a unor materiale în vecinătatea instalațiilor electrice, cresc riscul de producere a accidentelor prin electrocutare, incendii sau distrugerii cauzate de ruperea stâlpilor sau a conductoarelor.

Costică Adi Năzăreanu
Șef Serviciu Racordare la Rețea Electricitate

Costica - Digitally
Adi signed by
Nazareanu Costica - Adi
Nazareanu Nazareanu

Elena Ciobanu
Specialist Racordare la Rețea CTE

Elena Digitally
Ciobanu signed by
Elena Ciobanu