



S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05/14/28.05.1991

Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON



E-mail: apaoradea@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul tehnic Sucursala Beius
Nr. BI-12990 din 08.04.2022

CATRE

PRIMARIA BEIUS

Loc. Beius, S. Vulcan nr. 14
0259321935

Urmare a documentatiei depuse de dvs. cu nr. BI-12965/08.04.2022 prin care solicitati aviz pentru construirea obiectivului:

„PLAN URBANISTIC ZONAL-PARC INDUSTRIAL BEIUS, conf CU 75 / 30.03.2022, loc. Beius-extravilan, jud. Bihor, conform planurilor de situatie anexate de dvs., va acordam

AVIZ DE COEXISTENTA

favorabil cu retelele subterane din administrarea SC COMPANIA DE APA ORADEA SA, cu urmatoarele conditii :

1. În zona de amplasare a obiectivului dvs., SC COMPANIA DE APA ORADEA SA Oradea **NU ARE** retele în exploatare.

2. Pentru realizarea investitiei dvs. nu este necesara devierea retelelor subterane existente pe amplasamentul de constructie a obiectivului prevazut.

3. La proiectarea si executarea lucrarilor de retele vor fi respectate prevederile STAS 8591/1-91 privind amplasarea retelelor în centrele populate.

4. În cazul în care, cu ocazia sapaturilor, executantul gaseste retele subterane neidentificate, beneficiarul si executantul vor anunta SC COMPANIA DE APA ORADEA SA Oradea oprind imediat toate lucrarile în curs, pâna la stabilirea conditiilor de coexistenta cu noul obiectiv.

5. Alte conditii :

A. Constructia prevazuta se va amplasa astfel încât sa fie respectate normativele in vigoare privind amplasarea constructiilor fata de retelele de utilitate publica (distanța minima fata de retele – 3ml)

6. Nerespectarea prezentului aviz atrage raspunderea materiala, contraventionala sau penala a celor vinovati, dupa caz, conform prevederilor legale.
Prezentul aviz este valabil un an de la data eliberarii si nu tine loc de aviz pentru bransare / racordare la utilitati.

Director
Ing. Alin PETI

Sef compartiment tehnic
Ing. Ilie BITEA