

Nr. inreg: 224200 / 04.10.2018

Catre : **Primaria Comunei Salcioara**
Adresa: **com. Salcioara, str. Bisericii, nr.28 jud. Ialomita**

**Referitor la „ Actualizare a Planului Urbanistic General si
Regulamentului Local de Urbanism” al comunei Salcioara, jud. Ialomita”**

Urmare a adresei dumneavoastra inregistrata la E- Distributie Dobrogea SA – Zona MT-JT Calarasi cu nr.224200 / 13.09.2018 prin care ne solicitati avizarea documentatiei pentru „Actualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism” pentru Comuna Salcioara, va comunicam ca avizam favorabil documentatia depusa in conditiile detaliate mai jos, care au in vedere aducerea la cunostinta si respectarea prevederilor legale privind: extinderile si racordarea la retelele de distributie; conditiile legale de coexistenta dintre retelele electrice de distributie si constructiile civile, industriale , cai de acces si drumuri :

In zona comunei Salcioara, E- Distributie Dobrogea SA detine linii electrice aeriene de medie tensiune (LEA 20kV Orezu) cu conductoare neizolate, linii electrice aeriene de joasa tensiune (0,4kV cu conductoare izolate si neizolate) si 7 posturi de transformare aeriene (echipate cu transformatori 20/0,4kV cu ulei) din care 2buc. in localitatea Salcioara si 5buc. in localitatea Rasi. In zona de sud a comunei se afla LEA 110kV(linie electrica aeriana de inalta tensiune).

Zonele de protectie si siguranta conform cu „ Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice – Revizia I ” din 2007,

- Pentru liniile electrice aeriene cu tensiuni de peste 1kV zona de protectie si zona de siguranta coincid cu culoarul de trecere al liniei si sunt simetrice fata de axul liniei (in cazul LEA 20kV existente, latimea zonei de protectie si de siguranta este de 24m iar pentru LEA 110 kV este de 37m). Dimensiunea (latimea) zonei de protectie si de siguranta poate fi mai mare in functie de natura obiectivelor din vecinatate, pentru care conditiile de coexistenta cu acestea impun masuri de siguranta mai mari.
- Pentru posturile de transformare aeriene pe stalpi zona de protectie este delimitata de conturul fundatiei stalpilor si de proiectia de pe sol a platformei suspendate. Zona de siguranta pentru posturile de transformare aeriene dotate cu echipament cu ulei, este zona extinsa in spatiu delimitata la distanta de 20m de la limita zonei de protectie.

Distantele de siguranta dintre liniile electrice aeriene existente in zona si obiectivele invecinate sunt:

In cazul drumurilor judetene sau comunale:

- Distanța minima in plan vertical (traversare) dintre conductorul inferior al LEA 0,4kV si partea carosabila a drumului va fi de 7m, iar in cazul drumurilor stradale sau de utilitate distanta minima de protectie va fi de 6m. In plan orizontal (apropiere) – stalpii LEA 0,4kVsa ramana in afara zonei de protectia a drumului.
- Distanța minima in plan vertical (traversare) dintre conductorul inferior al LEA 20kV si partea carosabila va fi de 7m, iar in plan orizontal (apropiere) distanta minima va fi de 1m intre conductorul extern al LEA 20kV la deviatie maxima si limita amprizei drumului.

In cazul cladirilor locuite:

- Distanța minima in plan orizontal (apropiere) dintre conductorul extrem la deviatie maxima fara sa constituie traversare al LEA 20kV si cea mai apropiata parte a cladirii va fi de 3m
- Distanța in plan orizontal (apropiere) dintre conductorul extrem la deviatie maxima fara sa constituie traversare al LEA 0,4kVcu conductoare neizolate si cea mai apropiata parte a cladirii va fi de 1m

- Distanța pe orizontală între un stâlpi al LEA și cu conductoare izolate și orice parte a clădirii va fi de 1m

Pentru fiecare construcție ce se va realiza pe viitor conform planului urbanistic aprobat, se va solicita Aviz de amplasament de la E- Distribuție Dobrogea SA.

Extinderea rețelelor de alimentare cu energie electrică în zonele nou lotizate, se va realiza conform ordinului ANRE 75 / 2013.

Sef, U.O. MT-JT Slobozia
Ing. Barbu George Dragos



Intocmit,
Th. Radu Gheorghe



Zona de Retea MT-JT Calarasi
Inginer Sef, Vasile Dumitru Adrian



UZ CONFIDENTIAL

Pagina 2 din 2



INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMANE
INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI IALOMITA
SERVICIUL RUTIER

**Primaria comunei Salcioara
Judetul Ialomita**

Urmare a cererii din documentatia depusa de dumneavoastra la I.P.J. Ialomita, Serviciul Rutier, va comunicam faptul ca avizam **"Actualizarea Planului Urbanistic General si Regulamentul local de Urbanism pentru comuna Colelia, judetul Ialomita "**

Prezentul aviz va fi completat la solicitarea dumneavoastra cu conditiile stabilite de administratorii de drum, precum si celelalte avize necesare efectuarii lucrarilor.

Pe toata durata executarii lucrarilor va revine obligatia asigurarii semnalizarii rutiere a lucrarilor, conform Ordinului comun al M.A.I/M.L.P.T.L. nr. 1112/411/2000, pentru aprobarea normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, cu asigurarea desfasurarii traficului rutier, dirijat prin indicatoare si la nevoie prin persoane special desemnate si dotate corespunzator de unitatea dumneavoastra.

A fost achita suma de 200 lei prin chitanta de plata seria TS391 nr. 10000331017 din 19.09.2018 la Trezoreria Slobozia pentru eliberarea avizului conform O.G.128/2000.

Cu stima,

I/SEFUL SERVICIULUI RUTIER

Inspector de politie

CALIN ROBERT



**OFITER RESPONSABIL CU ORGANIZAREA SI
SUPRAVEGHEREA TRAFICULUI**

subcomisar de politie

NEGUTESCU CRISTIAN



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
"BARBU CATARGIU" AL JUDEȚULUI IALOMIȚA



NESECRET
Ex. nr.1
Nr.3310619
Slobozia 18.09.2018

CĂTRE,

PRIMĂRIA COMUNEI SÂLCIOARA

comuna Sâlcioara, sat Sâlcioara, strada Bisericii, nr. 28, județul Ialomița

Urmare a solicitării dumneavoastră nr. 2400 din 13.09.2018, înregistrată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Barbu Catargiu" al județului Ialomița cu nr. 3310619 din 13.09.2018, privind obținerea avizului instituției noastre pentru proiectul „Actualizare a Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism”, vă comunicăm următoarele :

- în conformitate cu prevederile legale, în prezent, pentru documentația tehnică elaborată nu este necesară obținerea acestui act de autoritate, întrucât obiectivul de investiție, menționat anterior, nu intră în categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării/autorizării privind securitatea la incendiu, conform prevederilor art.1 din H.G.R. nr. 571 din 10 august 2016;

- se va asigura respectarea prevederilor H.G.R. nr. 525/1996, modificată și completată cu H.G.R. nr. 855/2001, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism (asigurarea căilor de acces și de intervenție în caz de incendiu și ale distanțelor dintre construcții în interiorul parcelor);

- în perspectiva realizării unor instalații de alimentare cu apă a noilor zone lotizate se vor respecta prevederile Normativului NP133/2013 privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților și STAS-urilor nr. 1343 și 1478, referitoare la asigurarea posibilităților de stingere a incendiilor din exterior, prin realizarea instalațiilor de hidranți stradali de incendiu.

Prezenta adresa nu reprezintă aviz/autorizație de securitate la incendiu sau de protecție civilă și nu poate fi folosită decât în măsura în care cele declarate de dumneavoastră se susțin.

Cu stimă,

INSPECTOR ȘEF
Colonel
BĂCU LAURENȚIU

Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Barbu Catargiu" al județului Ialomița

Str. Lacului nr. 23, mun. Slobozia

Tel: 0243/232396, 0243/232397, Fax: 0243/230088

e-mail: contact@isujialomita.eu; web: www.isujialomita.eu

pag 1/1

NESECRET